

## **DEKLARACJA**

Producent:

## DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A

deklaruje, że produkt

Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania kategoria 1c - Wkład kominkowy opalany drewnem typ

## DEFRO HOME IMPULS SM BASIC, DEFRO HOME IMPULS SM G BASIC, DEFRO HOME IMPULS SM BP BASIC, DEFRO HOME IMPULS SM BL BASIC, DEFRO HOME IMPULS SM BP G BASIC, DEFRO HOME IMPULS SM BL G BASIC

spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Wymogi ekoprojektu
Znamionowa moc cieplna	Р	kW	7,1	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ης	%	73,0	≥ 65
Sprawność użytkowa	η <sub>th,nom</sub>	%	82,8	-
Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	E <sub>s PM</sub>	mg/Nm³	17	≤ 40
	E <sub>s OGC</sub>	mg/Nm³	97	≤ 120
	E <sub>s CO</sub>	mg/Nm³	1298	≤ 1500
	E <sub>s NOx</sub>	mg/Nm³	112	≤ 200
Współczynnik Efektywności Energetycznej	EEI		110 (A+)	

Deklarację wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu Nr CUE.4032.060.2023.LG056 wydanym przez Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych, Laboratorium akredytowane nr AB 087. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 13229:2002.

Ruda Strawczyńska, dn. 28.07.2023r.

miejsce i data wydania

<del>pospio daday apondezinone</del>

Robert Dziubeła