

DEKLARACJA

Producent:

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa**26-067 Strawczyn****Ruda Strawczyńska 103A**

deklaruje, że produkt

Ogrzewacz pomieszczeń opalany pelletami

Piec opalany pelletami typ

DEFRO HOME MYPELL**DEFRO HOME MYPELL DGP****DEFRO HOME SLIMPELL**

spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu oraz przepisów obowiązujących na rynku niemieckim BImSchV Stufe 2 dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Wymogi ekoprojektu	Wymogi BImSchV Stufe 2
Znamionowa moc cieplna	P	kW	9,2	-	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	86	≥ 79	
Sprawność użytkowa	$\eta_{th,nom}$	%	90,9	-	≥ 85
Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	$E_{s,PM}$	mg/Nm ³	18	≤ 20	≤ 30
	$E_{s,OGC}$	mg/Nm ³	6	≤ 60	-
	$E_{s,CO}$	mg/Nm ³	73	≤ 300	≤ 250
	E_{s,NO_x}	mg/Nm ³	107	≤ 200	-
Współczynnik Efektywności Energetycznej		EEI		126 (A+)	

Deklarację wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu Nr 30-14035-T-1 wydanym przez Strojirenský zkušební ústav, s.p. (SZU), Testing Laboratory 1045.1. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 14785:2009.

Ruda Strawczyńska, dn. 03.01.2022r.

miejsce i data wydania

Robert Dziubela
prezes zarządu
podpis osoby upoważnionej