

DEKLARACJA

Producent:

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa**26-067 Strawczyn****Ruda Strawczyńska 103A**

deklaruje, że produkt

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, opalany drewnem

Ogrzewacz wolnostojący z płaszczem wodnym

DEFRO HOME HYDROFIRE


spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu oraz przepisów obowiązujących na rynku niemieckim BImSchV Stufe 2 dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Wymogi ekoprojektu	Wymogi BImSchV Stufe 2
Znamionowa moc cieplna	P	kW	9,3	-	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	74	≥ 65	
Sprawność użytkowa	$\eta_{th,nom}$	%	84,3	-	≥ 73
Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	$E_{s,PM}$	mg/Nm ³	13	≤ 40	≤ 40
	$E_{s,OGC}$	mg/Nm ³	73	≤ 120	-
	$E_{s,CO}$	mg/Nm ³	921	≤ 1500	≤ 1250
	E_{s,NO_x}	mg/Nm ³	99	≤ 200	-
Współczynnik Efektywności Energetycznej		EEI		112 (A+)	

Deklarację wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu Nr. CUE.4032.119.2022.2023.LG055 wydanym przez Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych, Laboratorium akredytowane nr AB 087. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 13240:2008.

Ruda Strawczyńska, dn. 31.07.2023r.

miejsce i data wydania



Robert Dziubela
prezes zarządu
podpis osoby upoważnionej